



0.75 – 2.5 mm² (AWG 20 – 14)
8 mm
solid or stranded
einf. oder mehrdrähtig
Massif ou toronné
a filo unico o a trefoli
rigido o flexible
enträgt eller mangträdig

Dimensions (28002801)




28002801


Sensor housing bDW rs (28002802)





* For uninstalling: See install instructions
Zur Demontage: Siehe Installationshinweise
Pour le démontage: Voir les instructions d'installation
Per lo smontaggio: Vedere le istruzioni per l'installazione
Para el desmontaje: Ver instrucciones de instalación
För demontering: Se installationsanvisning



Installation rear cover (28002801)
Installation hintere Abdeckung (28002801)
Installation du cache arrière (28002801)
Installazione della copertura posteriore (28002801)
Instalación de la cubierta trasera (28002801)
Installation av bakre kåpa (28002801)



* Mounting possibilities of the strain-relief.
Befestigungsmöglichkeiten der Zugentlastung.
Possibilités de montage de la décharge de traction.
Possibilità di montaggio del distensione.
Posibilidades de montaje de la descarga de tracción.
Monteringsmöjligheter för belastningsavlastningen.



UK basicDIM Wireless Sensor provides movement detection and lux control wireless to other basicDIM Wireless devices to achieve smart control as presence detection or daylight harvesting.

Technical Data

Rated supply voltage	220 – 240 V
Mains frequency	50 / 60 Hz
Type input power	0.17 W
Max. input power	< 0.5 W
Type input power on stand-by	0.15 W
Detection range, mounted at height of 3 m	Ø 8 m
Detection angle	53°
Light measurement at sensor head	1 – 2,000 lx (± 20 %)
Radio transceiver operating frequencies	2.4 – 2.483 GHz
Max. output power radio transceiver	+ 4 dBm
Operating temperature	0 ... +50 °C
Storage temperature	-40 ... +85 °C
Dimensions D x H	Ø 85 x 73.3 mm
Hole diameter for integrated mounting	Ø 70 – 74 mm
Type of protection	IP20

Installation Instructions

Make sure that the mains voltage is switched off when making any connections.

Use 0.75 – 2.5 mm² (AWG 20 – 14) solid or stranded wires.

Strip the wire 8 mm from the end.

Insert the wires to the corresponding holes and tighten the connector screw.

Mains input connector is marked with letters L and N.

When using the strain-relief, make sure to use fitting cables with a diameter from 4.5 to 11 mm.

When installed at a height other than the recommended installation height

Safety instructions

- Installation of this device may only be carried out by specialist staff who have provided proof of their skills.
- The power supply must be switched off before handling the device.
- The relevant safety and accident prevention regulations must be observed.

D Der basicDIM Wireless Sensor bietet drahtlose Bewegungserkennung und Luxsteuerung für andere basicDIM Wireless-Geräte.

Dies ermöglicht eine intelligente Steuerung, z. B. durch Anwesenheits erfassung oder Tageslichtnutzung.

Technische Daten

Bemessungsversorgungsspannung	220 – 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Type Leistungsaufnahme	0.17 W
Max. Leistungsaufnahme	< 0.5 W
Type Leistungsaufnahme im Stand-by	0.15 W
Erfassungsbereich, Montagehöhe 3 m	Ø 8 m
Erfassungswinkel	53°
Lichtmessung am Sensorkopf	1 – 2,000 lx (± 20 %)
Betriebsfrequenz Funkempfänger	2.4 – 2.483 GHz
Max. Ausgangsleistung Funkempfänger	+ 4 dBm
Betriebstemperatur	0 ... +50 °C
Lagertemperatur	-40 ... +85 °C
Abmessungen D x H	Ø 85 x 73.3 mm
Lochdurchmesser für integrierte Montage	Ø 70 – 74 mm
Schutzart	IP20

Installationshinweise

Achten Sie darauf, dass die Netzspannung beim Herstellen von Verbindungen ausgeschaltet ist. Verwenden Sie Litzenzange mit Adernendhülsen oder Volldraht mit einem Querschnitt von 0.75 – 2.5 mm² (AWG 20 – 14). Isolieren Sie das Drahtende um 8 mm ab. Führen Sie die Drähte in die entsprechenden Öffnungen ein, und ziehen Sie die Verbindungsschraube fest. Die Drähte des Netzeingangssteckers sind mit den Buchstaben L und N gekennzeichnet.

Achten Sie bei der Verwendung der Zugentlastung auf passende Kabel mit einem

(3 m), die Anwesenheitssensor zeigt möglicherweise unterschiedliche Charakteristiken.

Wenn der Sensor an einer höheren Stelle angebracht ist, wird seine Empfindlichkeit verringert. Wenn er an einer niedrigeren Stelle angebracht ist, wird seine Empfindlichkeit erhöht. Heizer, Ventilatoren, Drucker und Kopierer, die sich im Erfassungsbereich befinden, können zu fehlerhafter Anwesenheitserkennung führen.

Wenn Sie das RS Gehäuse verwenden, drücken Sie die Haltefedern des Sensors zurück und stecken den Sensor in das RS Gehäuse. Anschließend drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet. Um ihn zu demontieren, schieben Sie einen Flachkopfschraubendreher (Größe 1) in die Bohrung an der Seite des RS Gehäuses, um die Feder zu entriegeln und den Sensor gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Anschließend können Sie den Sensor aus dem RS Gehäuse entfernen.

Optimale Positionierung des Sensors
Der Sensor muss so an der Decke positioniert werden, dass sich die Hände der Person im Raum im Zentrum des Erfassungsbereichs befinden, ohne von einem Bildschirm, Körpern usw. verdeckt zu sein.

Kompatible Geräte

kompatibel mit Android 4.4 (KitKat) oder höher, iPhone 4S (iOS 5.0) oder höher und iPad 3 (iOS 5.1) oder höher.

Hiermit erklärt Tridonic, dass der Funkanlagenartyp basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc (28002801) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.tridonic.com/com/de/products/basicdim-wireless-sensor-5dp-38rc.asp>

Einsatzbereich

Das Gerät

- darf nur für den bestimmungsgemäßen Einsatz verwendet werden.
- muss für eine sichere Installation in einer trockenen, sauberen Umgebung installiert werden.
- muss so installiert werden, dass der Zugang nur mit einem Werkzeug möglich ist.

F Le capteur basicDIM Wireless apporte des fonctions sans fil de détection des mouvements et de contrôle de la luminosité (lux) aux appareils basicDIM Wireless, afin d'offrir un contrôle intelligent, tel que la détection de présence et l'exploitation optimale de la lumière naturelle.

Caractéristiques

Tension d'alimentation nominale	220 – 240 V
Fréquence secteur	50 / 60 Hz
Puissance absorbée typique	0,17 W
Puissance absorbée max.	< 0,5 W
Puissance absorbée typique en mode veille	0,15 W
Champ de détection, montage à 3 m de hauteur	ø 8 m
Angle de détection	53°
Mesure de luminosité au niveau de la tête du capteur	1 – 2 000 lux (± 20 %)
Fréquence de fonctionnement de l'émetteur-récepteur radio	2,4 – 2,483 GHz
Puissance de sortie max. de l'émetteur-récepteur radio	+ 4 dBm
Température de fonctionnement	0 ... +50 °C
Température de stockage	-40 ... +85 °C
Dimensions D x H	ø 85 x 73,3 mm
Diamètre de perçage pour montage intégré	ø 70 – 74 mm
Type de protection	IP20

Instructions d'installation

Assurez-vous que l'alimentation secteur est coupée avant d'effectuer les branchements. Utilisez des fils électriques conducteurs massifs ou toronnés de 0,75 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14). Dénudez le fil sur 8 mm à son extrémité. Insérez les fils dans les logements correspondants et fixez-les à l'aide de la vis du connecteur. Le connecteur d'entrée secteur est signalé par les lettres L et N. Lors de l'utilisation de la décharge de traction, veillez à utiliser des câbles de raccordement d'un diamètre compris entre 4,5 et 11 mm.

Instructions de sécurité

- L'installation de ce produit doit uniquement être effectuée par un spécialiste qui a les connaissances nécessaires.
- L'alimentation électrique doit être coupée avant de toucher au produit.
- Les règles de prévention et de sécurité doivent être observées en permanence.

I Il sensore basicDIM Wireless consente di rilevare i movimenti e controllare la luminosità collegandosi senza fili ad altri dispositivi basicDIM Wireless per un controllo intelligente con rilevamento della presenza e misurazione della luce diurna.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione nominale	220 – 240 V
Frequenza di rete	50 / 60 Hz
Potenza impegnata tipica	0,17 W
Max. potenza assorbita	< 0,5 W
Tipica potenza assorbita in stand-by	0,15 W
Raggio di rilevamento, con montaggio ad altezza di 3 m	ø 8 m
Angolo di rilevamento	53°
Misurazione luce su testa sensore	1 – 2 000 lux (± 20 %)
Frequenze di funzionamento ricevitrasmettitore radio	2,4 – 2,483 GHz
Massima potenza in uscita ricevitrasmettitore radio	+ 4 dBm
Temperatura d'esercizio	da 0 a +50 °C
Temperatura di stoccaggio	da 0 a +85 °C
Dimensioni P x A	ø 85 x 73,3 mm
Diametro del foro per montaggio integrato	ø 70 – 74 mm
Protezione	IP20

Istruzioni per l'installazione

Accertarsi che la tensione di rete sia disinnestata quando si effettuano i collegamenti. Utilizzare fili elettrici da 0,75 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14) con conduttore a filo unico o a trefili. Spolare il cavo per 8 mm dall'estremità. Inserire i cavi nei fori corrispondenti e serrare la vite di collegamento. Il connettore di rete è contrassegnato con le lettere L ed N.

Quando si utilizza il dispositivo antistrappo, assicurarsi di utilizzare cavi di raccordo con un diametro da 4,5 a 11 mm.

Note sulla sicurezza

- L'installazione del dispositivo può essere eseguita solo da personale specializzato che abbia dato prova delle proprie competenze.
- L'alimentazione elettrica deve essere spenta prima di maneggiare il dispositivo.
- Devono essere rispettate le norme rilevanti per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

Si vous installez le capteur de présence à une hauteur autre que celle recommandée (3 m), celui-ci présentera peut-être des caractéristiques différentes. Installé plus haut, sa sensibilité sera réduite. Installé plus bas, sa portée sera réduite. Les appareils installés dans la zone de détection, tels que les radiateurs, ventilateurs, imprimantes et photocopieurs, peuvent affecter la capacité de détection de présence.

Veuillez vous assurer que le cache arrière du capteur fourni est monté correctement lors de son utilisation. La conduite de câble doit se trouver de l'autre côté de la borne de raccordement (voir le schéma).

Lors de l'utilisation du boîtier RS, repoussez les ressorts de retenue du capteur, puis insérez le capteur dans le boîtier RS en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible. Pour démonter, glisser un tournevis à tête plate (taille 1) dans le trou sur le côté du boîtier RS pour déverrouiller le ressort et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez ensuite retirer le capteur du boîtier RS.

Positionnement optimal du capteur

Le capteur doit être positionné, au plafond, de manière à ce que les mains de l'usager de la pièce se situent au centre de la zone de détection, et ne soient pas masquées par son corps, une protection ou autre.

Produits compatibles

Compatible avec Android 4.4 (KitKat) ou supérieur, iPhone 4S (iOS 5.0) ou supérieur et iPad 3 (iOS 5.1) ou supérieur.

Le soussigné, Tridonic, déclare que l'équipement radioélectrique du type basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc (28002801) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.tridonic.fr/fr/products/basicdim-wireless-sensor-5dp-38rc.asp>

Applications

Le produit doit uniquement

- être utilisé pour l'application pour laquelle il est conçu
- être installé dans un environnement sec et propre
- être installé pour n'être accessible qu'à l'aide d'un outil

Quando installato a un'altezza diversa da quella raccomandata (3 m), il sensore di presenza potrebbe mostrare caratteristiche diverse. Se montato più in alto, la sensibilità è ridotta. Se montato più in basso, il raggio di rilevamento è ridotto. Unità di riscaldamento, ventole, stampanti e fotocopiatrici situate nella zona di rilevamento possono causare errori nel rilevamento della presenza.

Quando si utilizza la copertura posteriore fornita con il sensore, occorre prestare attenzione al montaggio corretto. L'elemento va montato in modo che il vano cavi rimanga sul lato frontale della morsettiera (vedi grafico).

Quando si utilizza la custodia RS, spingere indietro le molle di ritenuta del sensore e quindi inserire il sensore nella custodia RS, ruotandolo in senso orario fino a quando non si sente uno scatto in posizione. Per smontarlo, inserire un cacciavite a testa piatta (misura 1) nel foro sul lato della custodia RS per sbloccare la molla e ruotare in senso antiorario. È quindi possibile rimuovere il sensore dalla custodia RS.

Posizionamento ottimale del sensore

Il sensore deve essere posizionato sul soffitto in modo che le mani della persona che si trova nella stanza siano al centro della zona di rilevamento, senza essere coperte da schermi, corpi o altro.

Dispositivi compatibili

Compatibile con tutti gli Android 4.4 (KitKat) o successivi, iPhone 4S (iOS 5.0) o successivi e iPad 3 (iOS 5.1) o successivi.

Il fabbricante, Tridonic, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc (28002801) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della direttiva è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.tridonic.it/fr/products/basicdim-wireless-sensor-5dp-38rc.asp>

Aree d'applicazione

Il dispositivo può solo

- essere usato per le applicazioni specificate.
- essere usato per l'installazione sicura in un ambiente asciutto e pulito.
- essere installato in modo tale che l'accesso sia possibile solo usando un utensile.

ESP El sensor basicDIM Wireless ofrece detección de movimiento y control de flujo inalámbrico a otros dispositivos basicDIM Wireless para obtener un control inteligente como la detección de presencia y el aprovechamiento de la luz diurna.

Datos técnicos

Tensión de alimentación nominal	220 – 240 V
Frecuencia de red	50 / 60 Hz
Consumo de potencia típ.	0,17 W
Máx. consumo de energía	< 0,5 W
Típ. consumo de potencia en stand-by	0,15 W
Rango de detección, montado a una altura de 3 m	ø 8 m
Ángulo de detección	53°
Medición de lux en el cabezal del sensor	1 – 2 000 lx (± 20 %)
Frecuencias de funcionamiento del transceptor de radio	2,4 – 2,483 GHz
Potencia de salida máx. del transceptor de radio	+ 4 dBm
Temperatura de funcionamiento	0 ... +50 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... +85 °C
Dimensiones P x Al	ø 85 x 73,3 mm
Diámetro del agujero para montaje integrado	ø 70 – 74 mm
Tipo de protección	IP20

Instrucciones de instalación

Compruebe que la tensión de red esté apagada al realizar cualquier conexión. Use cables eléctricos de conductor rígido o flexible de 0,75 – 2,5 mm² (AWG 20 – 14).

Pele el cable a 8 mm del extremo. Inserte los cables en los orificios correspondientes y apriete el tornillo del conector. El conector de entrada de red está marcado con las letras L y N.

Al utilizar la descarga de tracción, asegúrese de utilizar cables de conexión con un diámetro de 4,5 a 11 mm.

Instrucciones de seguridad

- La instalación de este dispositivo debe ser llevada a cabo sólo por personal debidamente cualificado.
- La alimentación debe desconectarse antes de manejar y conectar el dispositivo.
- Las reglas y normas sobre prevención de accidentes debe ser respetada.

S basicDIM Wireless-sensorn tillhandahåller rörelsedetektering och lux-styrning trådlöst till andra basicDIM Wireless-enheter för att skapa smart styrning som närvärdetektering, dagsljuskompensering.

Tekniska data

Nominell matningsspänning	220 – 240 V
Nätfrekvens	50 / 60 Hz
Typ. effektförbrukning	0,17 W
Max. effektförbrukning	< 0,5 W
Typ. effektförbrukning i stand-by	0,15 W
Dektereringsområde, monterad på 3 m höjd	ø 8 m
Dektereringsvinkel	53°
Ljusmätning vid sensorhuvud	1 – 2 000 lx (± 20 %)
Drifffrekvenser för radiosändtagare	2,4 – 2,483 GHz
Max. uteffekt radiosändtagare	+ 4 dBm
Drifttemperatur	0 till +50 °C
Förvaringstemperatur	-40 till +85 °C
Mått D x H	ø 85 x 73,3 mm
Håldiameter för integrerad montering	ø 70 – 74 mm
Kapslingsklass	IP20

Installationsanvisningar

Kontrollera att nätspänningen är avstängd när du upprättar anslutningar. Använd elledningar på 0,75 – 2,5 mm² (AWG 20–14) med enträgd eller mångträgd ledare. Skala ledningen 8 mm från änden. Montera ledningarna i rätt hål och dra åt skruvarna. Nätanslutningsplinten är markerad med bokstäverna L och N.

Vid användning av spänningsavlastningen, se till att du använder kablar med en diameter på 4,5 till 11 mm.

Vid installation över den rekommenderade installationshöjden (3 m) kan närvärsensorn visa andra egenskaper.

Säkerhetsanvisningar

- Denna apparat får endast installeras av utbildad fackpersonal.
- Innan arbete på apparaten påbörjas ska strömförslingen kopplas från.
- Gällande säkerhets- och arbetskyddsbestämmelser ska följas

Si se instala a una altura diferente de la recomendada (3 m), el detector de presencia puede mostrar características diferentes. Si se instala a una altura inferior, se reduce su sensibilidad. Si se instala a una altura superior, se reduce su sensibilidad. Si se instala a una altura inferior, se reduce su sensibilidad. Si se instala a una altura superior, se reduce su sensibilidad. Si se instala a una altura inferior, se reduce su sensibilidad. Si se instala a una altura superior, se reduce su sensibilidad.

Al utilizar la cubierta frasera del sensor suministrada, asegúrese de que esté correctamente montada. Debe instalarse de tal manera que el recorte del cable se encuentre en el lado contrario al terminal de conexión (consulte la imagen).

Cuando utilice la carcasa del sensor, empuje los resortes de retención del sensor hacia atrás e introduzcalo en la carcasa del sensor, girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje audiblemente en su sitio. Para desmontar, deslice un desatornillador de cabeza plana (tamaño 1) en el orificio del lado de la caja del mando a distancia para desbloquear el resorte y girelo en sentido contrario a las agujas del reloj. A continuación, puede retirar el sensor de la carcasa RS.

Posicionamiento óptimo del sensor

El sensor debe colocarse en el techo, de modo que las manos de la persona que se encuentra en la habitación estén situadas en el centro de la zona de detección sin estar cubiertas por una pantalla, cuerpos, etc.

Dispositivos compatibles

Aplicación compatible con todos los sistemas Androïd 4.4 (KitKat) y posteriores, iPhone 4S (iOS 5.0) y posteriores y iPad 3 (iOS 5.1) y posteriores.

Por la presente, Tridonic declara que el tipo de equipo radioeléctrico basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc (28002801) es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo está disponible en la siguiente dirección de internet:

<https://www.tridonic.es/es/products/basicdim-wireless-sensor-5dp-38rc.asp>

Areas de aplicación

El dispositivo solamente

- Debe usarse para los fines especificados en su manual.
- Debe instalarse en lugares secos y limpios, por seguridad.
- Debe instalarse de manera tal que el acceso a sus conexiones sea por medio de una herramienta.

Vid montering på en högre nivå är känsligheten lägre. Vid montering på en lägre nivå minskar detekteringsområdet.

Element, fläktar, skrivar och kopiatorer i detekteringsområdet kan leda till inkorrekt närvärdetektering.

Se till att monteringen utförs korrekt när du använder den medföljande bakre kåpan till sensorn. Den måste monteras med kabelutskärningen på sidan mitt emot anslutningsplinten (se grafi).

När RS-höljet används, tryck tillbaka sensorns häljfädrar och sätt in sensorn i RS-höljet och vrid medurs till det klickar på plats. För att demontera det, sätt in en flätskrumvejSEL (storlek 1) i hålet på sidan av RS-höljet för att läsa upp fäjdern och vrid moturs. Då kan du ta bort sensorn från RS-höljet.

Optimal positionering av sensor

Sensorn måste placeras i taket så att händerna på personen i rummet befinner sig i mitten av detekteringsområdet utan att täckas av skärmar, kroppar etc.

Kompatibla enheter

Kompatibel med alla Android 4.4 (KitKat) eller senare, iPhone 4S (iOS 5.0) eller senare och iPad 3 (iOS 5.1) eller senare.

Härmed försäkrar Tridonic att denna typ av radioutrustning basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc (28002801) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämelse finns på följande webbadress:

<https://www.tridonic.se/se/products/basicdim-wireless-sensor-5dp-38rc.asp>

Användningsområden

Apparaten får endast

- användas till det den är avsedd för.
- installeras stabilt i en torr, ren omgivning.
- installeras så att det bara går att komma åt den med verktyg.